

Nettoyage en environnement maîtrisé

Laboratoire · salle blanche · data center · trame à valider par le site avant usage

Site

Local ou zone

Classe ou niveau d'accès

Validé par (qualité, HSE, exploitant)

Date de validation

Version

1. Règles par environnement

	Laboratoire	Salle blanche	Data center
Créneau	Hors manipulation, paillasse libérées	Selon planning qualifié	Convenu avec l'exploitant
Tenue	Blouse, gants, lunettes si requis	Habillage complet selon procédure du sas	Chaussures dissipatives si requis
Consommables	Lavettes dédiées au labo	Lingettes non pelucheuses, franges salle propre	Lavettes antistatiques, aspirateur HEPA
Produits	Liste validée par le responsable	Désinfectant et sporicide en rotation, eau purifiée	Neutre sans résidu, jamais pulvérisé
Interdits	Souillure inconnue, déchets spécifiques, instruments	Mouvements circulaires, matériel non décontaminé	Eau libre, intérieur des baies, faux plancher

2. Séquence d'intervention

- Vérifier l'autorisation d'accès et le créneau, lire les consignes affichées.
- S'équiper selon la tenue du local ; matériel entré par le sas ou décontaminé.
- Du plus critique vers le moins critique, du haut vers le bas, par passes parallèles.
- Surfaces listées uniquement ; jamais de paillasse occupée ni d'équipement alimenté mouillé.
- Sol en dernier, en reculant vers la sortie, sans projection.
- Souillure inconnue, fuite, flacon ouvert : arrêter, baliser, prévenir.
- Renseigner la fiche de passage et sortir le matériel par le circuit prévu.

3. Fiche de passage

Date	Heure	Zone	Opérations réalisées	Produit et lot	Agent	Visa site
Point vérifié en fin de passage			Oui	Non	Observation	
Consignes d'accès et tenue respectées						
Surfaces listées traitées, aucune paillasse occupée touchée						
Consommables adaptés (non pelucheux, antistatiques)						
Sol sec, aucune projection sur équipement						
Tapis collants d'entrée changés si prévu						
Anomalie signalée au responsable						

Trame libre d'usage proposée par Easy to Clean (easytoclean.co). Elle ne remplace ni la qualification d'une salle propre ni les procédures du site : produits, fréquences et classes sont fixés par l'établissement. Référence citée : ISO 14644-1 (classification des salles propres).